

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1418794	Bejelentő azt kifogásolja, hogy egy fővárosi gyermekorvosi rendelő több helyiségében nem helyeztek el – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – vészkijárat jelző lámpákat.	lezárt	Az ügyben eljárásra jogosult Budapest Főváros III. Kerület Óbuda Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy a bejelentésben megjelölt gyermekorvosi rendelőben 2021. 08. 12-én a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Osztályának vezetője a rendelő vezető asszisztensével együtt bejárást tartott. Ennek során megállapításra került, hogy a rendelő két menekülési útvonala az előírásoknak megfelelő feliratos és piktogramos táblákkal megfelelő módon ellátott. Az egyetlen hiányzó tábla oka az azt hordozó nyílászáró cseréje volt, ennek pótlása 2021. 08. 18-án megtörtént. Az épületek felszereltségére vonatkozó jogszabályok a létesítés időpontjában hatályban lévő előírások betartását követelik meg. A rendelő létesítésekor a jogszabályok nem tartalmaztak kötelező előírásokat az orvosi rendelőben jelzőfények alkalmazására, ezért nincsenek a rendelőben jelzőfények. Elhelyezésük a rendelő átépítése, rekonstrukciója esetén válik kötelezővé. A legutóbbi tűzvédelmi, munkavédelmi és érintésvédelmi ellenőrzésről 2021. 05. 18-án készült jegyzőkönyv, a menekülési útvonalak jelzésével kapcsolatban észrevételt nem tartalmaz.